北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/09 00:00:00.00	49.75	0.09	7.47	0.00
2020/07/09 01:00:00.00	41.62	0.08	7.46	27.77
2020/07/09 02:00:00.00	41.77	0.08	7.48	14.39
2020/07/09 03:00:00.00	44.15	0.08	7.48	7.31
2020/07/09 04:00:00.00	45.72	0.16	7.54	1.76
2020/07/09 05:00:00.00	69.17	0.19	7.64	0.29
2020/07/09 06:00:00.00	69.11	0.12	7.69	1.61
2020/07/09 07:00:00.00	49.97	0.10	7.55	8.07
2020/07/09 08:00:00.00	49.46	0.10	7.55	3.86
2020/07/09 09:00:00.00	41.62	0.10	7.62	0.72
2020/07/09 10:00:00.00	41.21	0.07	7.69	0.19
2020/07/09 11:00:00.00	34.73	0.07	7.77	0.10
2020/07/09 12:00:00.00	35.69	0.09	7.77	0.10
2020/07/09 13:00:00.00	50.84	0.09	7.78	0.12
2020/07/09 14:00:00.00	51.14	0.76	7.76	0.05
2020/07/09 15:00:00.00	55.69	0.95	7.77	0.48
2020/07/09 16:00:00.00	55.33	1.10	7.63	7.24
2020/07/09 17:00:00.00	49.77	1.14	7.58	7.55
2020/07/09 18:00:00.00	49.80	0.41	7.61	1.95
2020/07/09 19:00:00.00	50.26	0.19	7.68	0.46
2020/07/09 20:00:00.00	50.46	0.18	7.60	6.89
2020/07/09 21:00:00.00	53.46	0.18	7.52	9.49
2020/07/09 22:00:00.00	54.16	0.20	7.53	19.91
2020/07/09 23:00:00.00	64.62	0.21	7.46	56.35
最大值	69.17	1.14	7.78	56.35
最小值	34.73	0.07	7.46	0.00
平均值	49.98	0.28	7.61	7.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				