北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/30 00:00:00.00	65.50	0.14	7.29	12.32
2020/07/30 01:00:00.00	55.74	0.14	7.31	12.23
2020/07/30 02:00:00.00	55.39	0.13	7.35	10.08
2020/07/30 03:00:00.00	50.47	0.13	7.42	2.88
2020/07/30 04:00:00.00	49.31	0.10	7.53	0.55
2020/07/30 05:00:00.00	32.51	0.09	7.63	0.09
2020/07/30 06:00:00.00	33.50	0.11	7.62	2.48
2020/07/30 07:00:00.00	47.44	0.12	7.39	7.89
2020/07/30 08:00:00.00	46.88	0.09	7.38	7.42
2020/07/30 09:00:00.00	38.85	0.09	7.41	2.92
2020/07/30 10:00:00.00	39.07	0.08	7.52	0.63
2020/07/30 11:00:00.00	42.27	0.08	7.58	2.51
2020/07/30 12:00:00.00	42.15	0.10	7.33	12.63
2020/07/30 13:00:00.00	40.32	0.10	7.26	15.07
2020/07/30 14:00:00.00	43.44	0.12	7.27	12.62
2020/07/30 15:00:00.00	90.10	0.12	7.34	7.11
2020/07/30 16:00:00.00	87.93	0.12	7.37	7.12
2020/07/30 17:00:00.00	56.13	0.12	7.42	2.71
2020/07/30 18:00:00.00	54.36	0.10	7.38	8.14
2020/07/30 19:00:00.00	28.70	0.09	7.36	9.54
2020/07/30 20:00:00.00	29.73	0.09	7.37	8.60
2020/07/30 21:00:00.00	44.03	0.10	7.39	6.81
2020/07/30 22:00:00.00	44.05	0.11	7.39	6.96
2020/07/30 23:00:00.00	44.42	0.11	7.39	15.79
最大值	90.10	0.14	7.63	15.79
最小值	28.70	0.08	7.26	0.09
平均值	48.43	0.11	7.40	7.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				