北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/31 00:00:00.00 | 43.76 | 0.11 | 7.45 | 13.31 |
| 2020/07/31 01:00:00.00 | 34.46 | 0.11 | 7.54 | 4.23 |
| 2020/07/31 02:00:00.00 | 34.66 | 0.12 | 7.62 | 0.22 |
| 2020/07/31 03:00:00.00 | 37.49 | 0.12 | 7.67 | 0.00 |
| 2020/07/31 04:00:00.00 | 38.16 | 0.13 | 7.72 | 0.00 |
| 2020/07/31 05:00:00.00 | 47.54 | 0.13 | 7.74 | 0.00 |
| 2020/07/31 06:00:00.00 | 46.67 | 0.14 | 7.76 | 0.00 |
| 2020/07/31 07:00:00.00 | 33.97 | 0.14 | 7.54 | 5.69 |
| 2020/07/31 08:00:00.00 | 34.72 | 0.17 | 7.32 | 7.91 |
| 2020/07/31 09:00:00.00 | 45.69 | 0.18 | 7.37 | 2.37 |
| 2020/07/31 10:00:00.00 | 45.40 | 0.13 | 7.37 | 5.52 |
| 2020/07/31 11:00:00.00 | 41.10 | 0.12 | 7.34 | 4.83 |
| 2020/07/31 12:00:00.00 | 41.50 | 0.13 | 7.36 | 4.09 |
| 2020/07/31 13:00:00.00 | 47.54 | 0.14 | 7.38 | 3.92 |
| 2020/07/31 14:00:00.00 | 47.84 | 0.10 | 7.35 | 7.16 |
| 2020/07/31 15:00:00.00 | 52.23 | 0.10 | 7.35 | 8.81 |
| 2020/07/31 16:00:00.00 | 52.40 | 0.11 | 7.36 | 8.35 |
| 2020/07/31 17:00:00.00 | 54.96 | 0.11 | 7.39 | 3.19 |
| 2020/07/31 18:00:00.00 | 54.84 | 0.13 | 7.47 | 2.60 |
| 2020/07/31 19:00:00.00 | 53.11 | 0.14 | 7.38 | 7.92 |
| 2020/07/31 20:00:00.00 | 52.44 | 0.14 | 7.32 | 8.98 |
| 2020/07/31 21:00:00.00 | 42.66 | 0.13 | 7.27 | 8.63 |
| 2020/07/31 22:00:00.00 | 43.40 | 0.28 | 7.22 | 7.97 |
| 2020/07/31 23:00:00.00 | 54.18 | 0.32 | 7.19 | 7.71 |
| **最大值** | 54.96 | 0.32 | 7.76 | 13.31 |
| **最小值** | 33.97 | 0.10 | 7.19 | 0.00 |
| **平均值** | 45.03 | 0.14 | 7.44 | 5.14 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |