北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/01 00:00:00.00	56.57	0.88	7.18	7.23
2020/08/01 01:00:00.00	90.49	1.04	7.16	7.23
2020/08/01 02:00:00.00	88.77	2.27	7.09	6.68
2020/08/01 03:00:00.00	63.75	2.62	7.02	6.54
2020/08/01 04:00:00.00	65.31	3.05	6.97	6.47
2020/08/01 05:00:00.00	88.05	3.17	6.95	5.27
2020/08/01 06:00:00.00	90.15	3.29	7.05	1.52
2020/08/01 07:00:00.00	119.59	3.32	6.96	8.54
2020/08/01 08:00:00.00	122.62	3.69	6.89	7.51
2020/08/01 09:00:00.00	165.56	3.80	6.97	1.87
2020/08/01 10:00:00.00	165.70	4.00	7.16	0.46
2020/08/01 11:00:00.00	167.61	4.05	7.34	0.16
2020/08/01 12:00:00.00	167.20	4.03	7.47	0.03
2020/08/01 13:00:00.00	161.37	4.02	7.57	0.01
2020/08/01 14:00:00.00	160.49	4.12	7.65	0.00
2020/08/01 15:00:00.00	148.09	4.15	7.70	0.02
2020/08/01 16:00:00.00	147.50	4.10	7.73	0.06
2020/08/01 17:00:00.00	139.11	4.09	7.75	0.01
2020/08/01 18:00:00.00	138.38	4.06	7.76	0.00
2020/08/01 19:00:00.00	128.37	4.05	7.77	0.00
2020/08/01 20:00:00.00	127.11	3.96	7.77	0.00
2020/08/01 21:00:00.00	109.53	3.93	7.76	0.00
2020/08/01 22:00:00.00	109.48	3.61	7.77	0.00
2020/08/01 23:00:00.00	108.75	3.51	7.78	0.00

最大值	167.61	4.15	7.78	8.54
最小值	56.57	0.88	6.89	0.00
平均值	122.06	3.45	7.38	2.48
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				