北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/10 00:00:00.00	66.29	0.29	7.45	80.15
2020/07/10 01:00:00.00	90.91	0.31	7.46	58.14
2020/07/10 02:00:00.00	89.23	0.25	7.47	58.71
2020/07/10 03:00:00.00	63.84	0.24	7.48	65.65
2020/07/10 04:00:00.00	63.31	0.19	7.47	47.73
2020/07/10 05:00:00.00	55.30	0.17	7.50	15.31
2020/07/10 06:00:00.00	55.04	0.18	7.52	6.51
2020/07/10 07:00:00.00	50.65	0.19	7.53	5.69
2020/07/10 08:00:00.00	50.04	0.19	7.58	1.46
2020/07/10 09:00:00.00	39.78	0.19	7.67	0.34
2020/07/10 10:00:00.00	39.72	0.18	7.61	5.60
2020/07/10 11:00:00.00	38.71	0.17	7.52	9.10
2020/07/10 12:00:00.00	38.80	0.17	7.51	9.04
2020/07/10 13:00:00.00	40.36	0.17	7.51	8.96
2020/07/10 14:00:00.00	40.48	0.17	7.49	9.59
2020/07/10 15:00:00.00	42.59	0.17	7.49	9.87
2020/07/10 16:00:00.00	42.21	0.18	7.48	6.55
2020/07/10 17:00:00.00	35.51	0.18	7.53	1.32
2020/07/10 18:00:00.00	36.53	0.19	7.60	1.23
2020/07/10 19:00:00.00	53.27	0.19	7.51	7.18
2020/07/10 20:00:00.00	52.91	0.19	7.50	8.47
2020/07/10 21:00:00.00	47.06	0.19	7.51	8.53
2020/07/10 22:00:00.00	46.95	0.17	7.51	8.64
2020/07/10 23:00:00.00	45.12	0.17	7.50	9.44
最大值	90.91	0.31	7.67	80.15
最小值	35.51	0.17	7.45	0.34
平均值	51.03	0.20	7.52	18.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				