北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/12 00:00:00.00	73.71	0.20	7.52	10.29
2020/07/12 01:00:00.00	57.15	0.19	7.55	10.18
2020/07/12 02:00:00.00	56.54	0.17	7.56	9.91
2020/07/12 03:00:00.00	47.15	0.17	7.57	7.04
2020/07/12 04:00:00.00	47.69	0.19	7.59	1.25
2020/07/12 05:00:00.00	55.89	0.20	7.64	0.13
2020/07/12 06:00:00.00	55.57	0.20	7.64	1.80
2020/07/12 07:00:00.00	50.16	0.21	7.54	8.58
2020/07/12 08:00:00.00	50.17	0.18	7.54	6.14
2020/07/12 09:00:00.00	50.26	0.18	7.57	1.26
2020/07/12 10:00:00.00	50.07	0.19	7.62	0.21
2020/07/12 11:00:00.00	46.77	0.19	7.65	0.11
2020/07/12 12:00:00.00	47.31	0.20	7.66	0.06
2020/07/12 13:00:00.00	56.27	0.20	7.67	0.00
2020/07/12 14:00:00.00	56.16	0.27	7.68	0.00
2020/07/12 15:00:00.00	54.33	0.29	7.67	0.00
2020/07/12 16:00:00.00	54.48	0.56	7.66	0.00
2020/07/12 17:00:00.00	56.95	0.64	7.66	0.00
2020/07/12 18:00:00.00	56.59	0.73	7.59	4.82
2020/07/12 19:00:00.00	50.36	0.75	7.48	9.28
2020/07/12 20:00:00.00	52.48	0.32	7.49	9.95
2020/07/12 21:00:00.00	86.35	0.20	7.49	9.98
2020/07/12 22:00:00.00	83.61	0.18	7.49	9.99
2020/07/12 23:00:00.00	37.74	0.17	7.50	9.61
最大值	86.35	0.75	7.68	10.29
最小值	37.74	0.17	7.48	0.00
平均值	55.57	0.28	7.59	4.61
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				