北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/13 00:00:00.00	37.63	0.16	7.51	9.17
2020/07/13 01:00:00.00	35.71	0.15	7.53	4.55
2020/07/13 02:00:00.00	36.15	0.16	7.58	0.71
2020/07/13 03:00:00.00	43.37	0.17	7.65	0.14
2020/07/13 04:00:00.00	42.80	0.17	7.68	0.05
2020/07/13 05:00:00.00	32.82	0.18	7.69	0.03
2020/07/13 06:00:00.00	34.03	0.23	7.69	0.03
2020/07/13 07:00:00.00	44.15	0.25	7.69	0.05
2020/07/13 08:00:00.00	43.93	0.42	7.59	6.00
2020/07/13 09:00:00.00	40.65	0.47	7.51	8.02
2020/07/13 10:00:00.00	40.03	0.24	7.54	2.44
2020/07/13 11:00:00.00	30.37	0.17	7.62	0.45
2020/07/13 12:00:00.00	31.17	0.17	7.67	0.13
2020/07/13 13:00:00.00	43.47	0.17	7.68	0.05
2020/07/13 14:00:00.00	43.80	0.21	7.70	0.00
2020/07/13 15:00:00.00	48.90	0.22	7.71	0.00
2020/07/13 16:00:00.00	48.44	0.36	7.71	0.00
2020/07/13 17:00:00.00	41.33	0.40	7.59	5.77
2020/07/13 18:00:00.00	40.65	0.21	7.51	8.77
2020/07/13 19:00:00.00	30.17	0.16	7.51	8.98
2020/07/13 20:00:00.00	31.21	0.15	7.51	8.87
2020/07/13 21:00:00.00	46.77	0.15	7.49	9.99
2020/07/13 22:00:00.00	46.66	0.16	7.48	10.18
2020/07/13 23:00:00.00	45.12	0.17	7.47	10.12
最大值	48.90	0.47	7.71	10.18
最小值	30.17	0.15	7.47	0.00
平均值	39.97	0.22	7.60	3.94
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				