北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/14 00:00:00.00	44.82	0.16	7.42	10.15
2020/07/14 01:00:00.00	40.36	0.16	7.41	9.29
2020/07/14 02:00:00.00	40.23	0.18	7.43	8.76
2020/07/14 03:00:00.00	38.23	0.18	7.46	3.16
2020/07/14 04:00:00.00	37.93	0.18	7.53	0.44
2020/07/14 05:00:00.00	32.92	0.19	7.58	0.10
2020/07/14 06:00:00.00	33.40	0.20	7.60	0.05
2020/07/14 07:00:00.00	32.21	0.21	7.61	0.05
2020/07/14 08:00:00.00	32.86	0.35	7.63	0.01
2020/07/14 09:00:00.00	43.08	0.39	7.60	1.73
2020/07/14 10:00:00.00	43.11	0.35	7.36	9.04
2020/07/14 11:00:00.00	43.66	0.34	7.20	9.46
2020/07/14 12:00:00.00	43.76	1.41	7.23	9.24
2020/07/14 13:00:00.00	45.31	1.73	7.28	8.80
2020/07/14 14:00:00.00	44.94	1.15	7.31	6.80
2020/07/14 15:00:00.00	38.91	0.98	7.33	10.10
2020/07/14 16:00:00.00	39.31	0.73	7.35	8.69
2020/07/14 17:00:00.00	45.70	0.66	7.40	2.41
2020/07/14 18:00:00.00	45.76	0.64	7.39	7.77
2020/07/14 19:00:00.00	46.67	0.64	7.37	10.73
2020/07/14 20:00:00.00	51.68	0.41	7.39	10.94
2020/07/14 21:00:00.00	130.40	0.34	7.39	10.95
2020/07/14 22:00:00.00	125.14	0.33	7.39	10.70
2020/07/14 23:00:00.00	42.21	0.33	7.40	9.78
最大值	130.40	1.73	7.63	10.95
最小值	32.21	0.16	7.20	0.01
平均值	48.44	0.51	7.42	6.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				