北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/16 00:00:00.00 | 48.74 | 0.18 | 7.37 | 8.29 |
| 2020/07/16 01:00:00.00 | 39.00 | 0.17 | 7.38 | 7.59 |
| 2020/07/16 02:00:00.00 | 38.50 | 0.18 | 7.39 | 6.59 |
| 2020/07/16 03:00:00.00 | 30.85 | 0.18 | 7.42 | 2.12 |
| 2020/07/16 04:00:00.00 | 31.07 | 0.17 | 7.50 | 0.26 |
| 2020/07/16 05:00:00.00 | 33.68 | 0.17 | 7.54 | 0.03 |
| 2020/07/16 06:00:00.00 | 34.45 | 0.20 | 7.52 | 3.00 |
| 2020/07/16 07:00:00.00 | 37.74 | 0.21 | 7.37 | 9.39 |
| 2020/07/16 08:00:00.00 | 37.87 | 0.18 | 7.36 | 5.57 |
| 2020/07/16 09:00:00.00 | 39.88 | 0.17 | 7.40 | 1.04 |
| 2020/07/16 10:00:00.00 | 41.60 | 0.20 | 7.45 | 0.33 |
| 2020/07/16 11:00:00.00 | 75.39 | 0.21 | 7.35 | 6.47 |
| 2020/07/16 12:00:00.00 | 79.64 | 0.46 | 7.29 | 7.86 |
| 2020/07/16 13:00:00.00 | 145.34 | 0.54 | 7.30 | 7.00 |
| 2020/07/16 14:00:00.00 | 142.81 | 0.28 | 7.34 | 2.42 |
| 2020/07/16 15:00:00.00 | 53.27 | 0.21 | 7.43 | 0.36 |
| 2020/07/16 16:00:00.00 | 52.68 | 0.21 | 7.49 | 0.08 |
| 2020/07/16 17:00:00.00 | 43.56 | 0.21 | 7.52 | 0.02 |
| 2020/07/16 18:00:00.00 | 43.59 | 0.31 | 7.40 | 6.81 |
| 2020/07/16 19:00:00.00 | 43.95 | 0.34 | 7.34 | 9.99 |
| 2020/07/16 20:00:00.00 | 45.17 | 0.23 | 7.34 | 10.06 |
| 2020/07/16 21:00:00.00 | 63.26 | 0.20 | 7.35 | 10.09 |
| 2020/07/16 22:00:00.00 | 62.49 | 0.17 | 7.35 | 11.43 |
| 2020/07/16 23:00:00.00 | 50.74 | 0.16 | 7.38 | 11.42 |
| **最大值** | 145.34 | 0.54 | 7.54 | 11.43 |
| **最小值** | 30.85 | 0.16 | 7.29 | 0.02 |
| **平均值** | 54.80 | 0.23 | 7.40 | 5.34 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |