北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/19 00:00:00.00	52.59	0.18	7.55	9.16
2020/07/19 01:00:00.00	33.86	0.18	7.54	9.40
2020/07/19 02:00:00.00	34.19	0.19	7.54	7.08
2020/07/19 03:00:00.00	39.00	0.19	7.59	1.21
2020/07/19 04:00:00.00	39.91	0.20	7.68	0.18
2020/07/19 05:00:00.00	53.17	0.21	7.74	0.09
2020/07/19 06:00:00.00	52.11	0.22	7.77	0.06
2020/07/19 07:00:00.00	36.19	0.23	7.79	0.06
2020/07/19 08:00:00.00	36.38	0.30	7.81	0.24
2020/07/19 09:00:00.00	39.20	0.31	7.80	0.74
2020/07/19 10:00:00.00	40.55	0.28	7.56	7.70
2020/07/19 11:00:00.00	61.03	0.27	7.47	8.91
2020/07/19 12:00:00.00	60.88	0.28	7.46	8.81
2020/07/19 13:00:00.00	58.70	0.28	7.47	8.39
2020/07/19 14:00:00.00	57.73	0.23	7.49	7.53
2020/07/19 15:00:00.00	43.27	0.22	7.55	0.21
2020/07/19 16:00:00.00	43.20	0.22	7.63	0.04
2020/07/19 17:00:00.00	42.11	0.22	7.68	0.00
2020/07/19 18:00:00.00	42.17	0.30	7.72	0.00
2020/07/19 19:00:00.00	43.08	0.32	7.68	3.60
2020/07/19 20:00:00.00	43.46	1.06	7.48	10.07
2020/07/19 21:00:00.00	49.09	1.27	7.47	9.87
2020/07/19 22:00:00.00	48.71	1.52	7.47	9.46
2020/07/19 23:00:00.00	42.98	1.60	7.48	9.23
最大值	61.03	1.60	7.81	10.07
最小值	33.86	0.18	7.46	0.00
平均值	45.57	0.43	7.60	4.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				