北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/20 00:00:00.00	42.21	1.38	7.49	8.85
2020/07/20 01:00:00.00	30.76	1.32	7.53	2.87
2020/07/20 02:00:00.00	31.43	1.13	7.62	0.11
2020/07/20 03:00:00.00	41.24	1.07	7.68	0.04
2020/07/20 04:00:00.00	40.92	1.03	7.72	0.04
2020/07/20 05:00:00.00	35.68	1.02	7.75	0.02
2020/07/20 06:00:00.00	36.64	1.00	7.70	1.85
2020/07/20 07:00:00.00	42.21	1.00	7.55	6.48
2020/07/20 08:00:00.00	41.35	1.04	7.51	5.90
2020/07/20 09:00:00.00	27.85	1.05	7.56	1.77
2020/07/20 10:00:00.00	28.07	0.97	7.62	0.42
2020/07/20 11:00:00.00	31.53	0.95	7.66	0.17
2020/07/20 12:00:00.00	31.98	0.90	7.69	0.05
2020/07/20 13:00:00.00	39.10	0.89	7.71	0.00
2020/07/20 14:00:00.00	39.61	0.87	7.71	0.00
2020/07/20 15:00:00.00	47.64	0.87	7.73	0.00
2020/07/20 16:00:00.00	48.24	0.93	7.73	0.00
2020/07/20 17:00:00.00	57.44	0.95	7.74	0.00
2020/07/20 18:00:00.00	56.80	1.00	7.74	0.00
2020/07/20 19:00:00.00	45.02	1.01	7.71	0.02
2020/07/20 20:00:00.00	46.36	1.07	7.67	0.02
2020/07/20 21:00:00.00	66.17	1.09	7.67	2.66
2020/07/20 22:00:00.00	65.15	0.84	7.55	10.48
2020/07/20 23:00:00.00	49.77	0.76	7.53	10.56
最大值	66.17	1.38	7.75	10.56
最小值	27.85	0.76	7.49	0.00
平均值	42.63	1.00	7.65	2.18
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				