北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/21 00:00:00.00	48.92	0.31	7.52	9.60
2020/07/21 01:00:00.00	35.80	0.17	7.51	9.16
2020/07/21 02:00:00.00	35.67	0.17	7.50	8.51
2020/07/21 03:00:00.00	33.57	0.17	7.51	7.82
2020/07/21 04:00:00.00	33.74	0.17	7.51	7.86
2020/07/21 05:00:00.00	36.29	0.17	7.50	7.78
2020/07/21 06:00:00.00	36.45	0.17	7.50	7.53
2020/07/21 07:00:00.00	38.91	0.18	7.48	8.90
2020/07/21 08:00:00.00	39.73	0.18	7.47	9.38
2020/07/21 09:00:00.00	51.62	0.18	7.47	9.18
2020/07/21 10:00:00.00	51.12	0.19	7.49	3.68
2020/07/21 11:00:00.00	43.66	0.19	7.57	0.73
2020/07/21 12:00:00.00	43.74	0.19	7.65	0.13
2020/07/21 13:00:00.00	44.92	0.19	7.69	0.01
2020/07/21 14:00:00.00	44.59	0.24	7.71	0.00
2020/07/21 15:00:00.00	39.59	0.26	7.72	0.01
2020/07/21 16:00:00.00	39.03	0.56	7.70	0.00
2020/07/21 17:00:00.00	30.47	0.65	7.69	0.00
2020/07/21 18:00:00.00	32.50	0.84	7.68	0.03
2020/07/21 19:00:00.00	61.51	0.89	7.58	5.03
2020/07/21 20:00:00.00	60.27	0.38	7.47	10.01
2020/07/21 21:00:00.00	41.91	0.23	7.46	9.92
2020/07/21 22:00:00.00	42.52	0.18	7.46	8.50
2020/07/21 23:00:00.00	51.23	0.17	7.47	7.67
最大值	61.51	0.89	7.72	10.01
最小值	30.47	0.17	7.46	0.00
平均值	42.41	0.29	7.56	5.48
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				