北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/22 00:00:00.00	50.48	0.17	7.47	7.34
2020/07/22 01:00:00.00	38.13	0.17	7.45	7.45
2020/07/22 02:00:00.00	37.94	0.19	7.44	7.41
2020/07/22 03:00:00.00	34.83	0.20	7.42	6.90
2020/07/22 04:00:00.00	36.32	0.44	7.40	6.88
2020/07/22 05:00:00.00	59.06	0.51	7.41	6.47
2020/07/22 06:00:00.00	58.27	0.50	7.42	4.73
2020/07/22 07:00:00.00	30.27	0.50	7.43	5.44
2020/07/22 08:00:00.00	30.47	0.53	7.40	8.11
2020/07/22 09:00:00.00	33.57	0.54	7.42	2.72
2020/07/22 10:00:00.00	33.96	0.51	7.51	0.44
2020/07/22 11:00:00.00	40.07	0.50	7.59	0.09
2020/07/22 12:00:00.00	40.65	0.62	7.63	0.00
2020/07/22 13:00:00.00	49.58	0.65	7.65	0.00
2020/07/22 14:00:00.00	54.49	0.75	7.67	0.00
2020/07/22 15:00:00.00	127.49	0.77	7.68	0.00
2020/07/22 16:00:00.00	122.96	0.88	7.67	0.08
2020/07/22 17:00:00.00	55.98	0.90	7.68	0.13
2020/07/22 18:00:00.00	55.74	0.95	7.48	7.04
2020/07/22 19:00:00.00	52.10	0.97	7.38	9.56
2020/07/22 20:00:00.00	51.68	1.00	7.39	9.79
2020/07/22 21:00:00.00	45.21	1.01	7.42	8.94
2020/07/22 22:00:00.00	44.84	0.46	7.46	8.17
2020/07/22 23:00:00.00	39.10	0.30	7.49	7.67
最大值	127.49	1.01	7.68	9.79
最小值	30.27	0.17	7.38	0.00
平均值	50.97	0.58	7.50	4.81
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				