北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/23 00:00:00.00	39.53	0.23	7.51	6.98
2020/07/23 01:00:00.00	45.99	0.21	7.50	6.81
2020/07/23 02:00:00.00	46.25	0.26	7.48	6.60
2020/07/23 03:00:00.00	50.06	0.27	7.47	6.72
2020/07/23 04:00:00.00	50.18	0.54	7.48	3.19
2020/07/23 05:00:00.00	51.91	0.62	7.53	0.58
2020/07/23 06:00:00.00	51.42	0.76	7.54	2.58
2020/07/23 07:00:00.00	44.34	0.81	7.39	7.85
2020/07/23 08:00:00.00	44.98	0.92	7.39	8.04
2020/07/23 09:00:00.00	54.14	0.95	7.41	2.69
2020/07/23 10:00:00.00	54.84	0.93	7.51	0.63
2020/07/23 11:00:00.00	66.17	0.93	7.59	0.19
2020/07/23 12:00:00.00	65.65	0.82	7.65	0.05
2020/07/23 13:00:00.00	57.15	0.78	7.69	0.00
2020/07/23 14:00:00.00	57.08	0.80	7.73	0.03
2020/07/23 15:00:00.00	55.89	0.81	7.67	0.02
2020/07/23 16:00:00.00	55.89	0.81	7.67	0.00
2020/07/23 17:00:00.00	55.89	0.81	7.69	0.00
2020/07/23 18:00:00.00	54.95	1.01	7.54	5.02
2020/07/23 19:00:00.00	93.27	1.07	7.41	8.92
2020/07/23 20:00:00.00	106.45	0.36	7.42	9.34
2020/07/23 21:00:00.00	35.53	0.16	7.42	9.09
2020/07/23 22:00:00.00	35.09	0.12	7.42	8.76
2020/07/23 23:00:00.00	28.11	0.10	7.43	7.87
最大值	106.45	1.07	7.73	9.34
最小值	28.11	0.10	7.39	0.00
平均值	54.20	0.63	7.52	4.25
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				