北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/25 00:00:00.00	57.69	0.17	7.34	9.74
2020/07/25 01:00:00.00	64.82	0.18	7.34	9.53
2020/07/25 02:00:00.00	67.27	0.28	7.37	9.51
2020/07/25 03:00:00.00	104.06	0.31	7.40	9.34
2020/07/25 04:00:00.00	101.92	0.18	7.40	9.30
2020/07/25 05:00:00.00	70.77	0.14	7.43	5.44
2020/07/25 06:00:00.00	69.79	0.15	7.50	1.07
2020/07/25 07:00:00.00	54.86	0.16	7.59	0.22
2020/07/25 08:00:00.00	54.64	0.21	7.64	0.01
2020/07/25 09:00:00.00	51.25	0.23	7.67	0.33
2020/07/25 10:00:00.00	52.10	0.32	7.46	6.65
2020/07/25 11:00:00.00	65.11	0.35	7.38	7.71
2020/07/25 12:00:00.00	63.77	0.16	7.39	6.94
2020/07/25 13:00:00.00	44.22	0.11	7.38	6.39
2020/07/25 14:00:00.00	45.52	0.12	7.38	6.96
2020/07/25 15:00:00.00	65.31	0.13	7.34	7.31
2020/07/25 16:00:00.00	70.35	0.41	7.36	5.81
2020/07/25 17:00:00.00	144.19	0.50	7.46	1.37
2020/07/25 18:00:00.00	139.39	0.24	7.44	5.39
2020/07/25 19:00:00.00	69.12	0.17	7.36	8.14
2020/07/25 20:00:00.00	70.23	0.32	7.43	7.50
2020/07/25 21:00:00.00	86.30	0.37	7.46	7.21
2020/07/25 22:00:00.00	85.07	0.21	7.49	7.16
2020/07/25 23:00:00.00	67.36	0.16	7.49	6.94

最大值	144.19	0.50	7.67	9.74
最小值	44.22	0.11	7.34	0.01
平均值	73.55	0.23	7.44	6.08
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				