北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/26 00:00:00.00	69.19	0.17	7.49	3.91
2020/07/26 01:00:00.00	95.38	0.18	7.55	0.63
2020/07/26 02:00:00.00	92.16	0.14	7.66	0.13
2020/07/26 03:00:00.00	45.10	0.13	7.72	0.00
2020/07/26 04:00:00.00	46.29	0.13	7.78	0.00
2020/07/26 05:00:00.00	63.16	0.13	7.82	0.00
2020/07/26 06:00:00.00	61.99	0.14	7.75	4.56
2020/07/26 07:00:00.00	45.30	0.14	7.49	10.18
2020/07/26 08:00:00.00	48.46	0.13	7.48	9.02
2020/07/26 09:00:00.00	93.03	0.12	7.51	2.42
2020/07/26 10:00:00.00	91.23	0.11	7.59	0.53
2020/07/26 11:00:00.00	65.70	0.11	7.68	0.05
2020/07/26 12:00:00.00	64.20	0.11	7.72	0.01
2020/07/26 13:00:00.00	42.76	0.11	7.76	0.00
2020/07/26 14:00:00.00	42.16	0.15	7.77	0.00
2020/07/26 15:00:00.00	33.39	0.16	7.80	0.01
2020/07/26 16:00:00.00	34.46	0.20	7.78	0.04
2020/07/26 17:00:00.00	49.79	0.21	7.77	0.09
2020/07/26 18:00:00.00	49.59	0.36	7.71	2.98
2020/07/26 19:00:00.00	46.86	0.41	7.45	7.21
2020/07/26 20:00:00.00	47.52	0.80	7.41	6.44
2020/07/26 21:00:00.00	57.30	0.91	7.43	8.19
2020/07/26 22:00:00.00	58.42	0.48	7.42	8.79
2020/07/26 23:00:00.00	74.09	0.35	7.46	8.57
最大值	95.38	0.91	7.82	10.18
最小值	33.39	0.11	7.41	0.00
平均值	59.06	0.25	7.62	3.07
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				