北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/27 00:00:00.00	73.16	0.19	7.47	8.42
2020/07/27 01:00:00.00	60.04	0.15	7.50	4.50
2020/07/27 02:00:00.00	59.37	0.13	7.59	0.64
2020/07/27 03:00:00.00	49.88	0.12	7.70	0.12
2020/07/27 04:00:00.00	49.60	0.12	7.77	0.06
2020/07/27 05:00:00.00	45.59	0.12	7.82	0.05
2020/07/27 06:00:00.00	45.30	0.13	7.85	0.24
2020/07/27 07:00:00.00	40.61	0.14	7.60	7.42
2020/07/27 08:00:00.00	41.65	0.13	7.44	6.50
2020/07/27 09:00:00.00	58.38	0.13	7.51	1.60
2020/07/27 10:00:00.00	57.85	0.12	7.65	0.28
2020/07/27 11:00:00.00	49.79	0.11	7.75	0.07
2020/07/27 12:00:00.00	50.22	0.11	7.82	0.03
2020/07/27 13:00:00.00	57.01	0.11	7.88	0.00
2020/07/27 14:00:00.00	56.14	0.11	7.91	0.01
2020/07/27 15:00:00.00	42.27	0.10	7.92	0.01
2020/07/27 16:00:00.00	42.25	0.15	7.93	0.01
2020/07/27 17:00:00.00	41.88	0.17	7.91	0.55
2020/07/27 18:00:00.00	42.26	0.21	7.57	6.37
2020/07/27 19:00:00.00	48.22	0.22	7.44	7.93
2020/07/27 20:00:00.00	48.77	0.13	7.42	9.07
2020/07/27 21:00:00.00	57.11	0.10	7.40	10.01
2020/07/27 22:00:00.00	56.94	0.11	7.40	10.13
2020/07/27 23:00:00.00	54.28	0.11	7.41	9.64
最大值	73.16	0.22	7.93	10.13
最小值	40.61	0.10	7.40	0.00
平均值	51.19	0.14	7.65	3.49
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				