北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/28 00:00:00.00	54.03	0.12	7.42	8.67
2020/07/28 01:00:00.00	50.18	0.12	7.44	7.77
2020/07/28 02:00:00.00	49.37	0.11	7.44	7.32
2020/07/28 03:00:00.00	36.71	0.11	7.45	7.25
2020/07/28 04:00:00.00	37.57	0.10	7.45	7.07
2020/07/28 05:00:00.00	50.76	0.10	7.44	6.87
2020/07/28 06:00:00.00	51.29	0.11	7.43	7.80
2020/07/28 07:00:00.00	58.67	0.12	7.43	8.62
2020/07/28 08:00:00.00	59.42	0.12	7.43	6.60
2020/07/28 09:00:00.00	69.99	0.13	7.47	3.27
2020/07/28 10:00:00.00	68.38	0.11	7.43	7.89
2020/07/28 11:00:00.00	44.71	0.10	7.42	7.63
2020/07/28 12:00:00.00	44.49	0.10	7.42	7.27
2020/07/28 13:00:00.00	41.29	0.11	7.40	9.16
2020/07/28 14:00:00.00	40.91	0.12	7.41	9.29
2020/07/28 15:00:00.00	35.34	0.12	7.45	4.40
2020/07/28 16:00:00.00	35.77	0.12	7.55	0.87
2020/07/28 17:00:00.00	41.88	0.12	7.59	3.46
2020/07/28 18:00:00.00	42.08	0.11	7.45	8.34
2020/07/28 19:00:00.00	45.00	0.11	7.45	8.10
2020/07/28 20:00:00.00	45.67	0.11	7.45	8.02
2020/07/28 21:00:00.00	55.25	0.11	7.45	9.13
2020/07/28 22:00:00.00	54.92	0.10	7.44	9.83
2020/07/28 23:00:00.00	50.27	0.09	7.44	9.91
最大值	69.99	0.13	7.59	9.91
最小值	35.34	0.09	7.40	0.87
平均值	48.50	0.11	7.45	7.27
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				