北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/04 00:00:00.00	188.08	0.73	8.04	0.00
2020/08/04 01:00:00.00	173.86	0.72	8.04	0.00
2020/08/04 02:00:00.00	173.24	0.71	8.03	0.00
2020/08/04 03:00:00.00	163.61	0.71	8.01	0.00
2020/08/04 04:00:00.00	162.90	0.70	7.99	0.00
2020/08/04 05:00:00.00	151.70	0.69	7.96	0.00
2020/08/04 06:00:00.00	151.38	0.61	7.92	0.00
2020/08/04 07:00:00.00	146.82	0.59	7.89	0.00
2020/08/04 08:00:00.00	146.19	0.52	7.86	0.00
2020/08/04 09:00:00.00	136.86	0.50	7.84	0.19
2020/08/04 10:00:00.00	135.77	0.44	7.80	0.00
2020/08/04 11:00:00.00	119.00	0.43	7.79	0.00
2020/08/04 12:00:00.00	118.36	0.47	7.79	0.00
2020/08/04 13:00:00.00	108.55	0.48	7.79	0.00
2020/08/04 14:00:00.00	108.12	0.48	7.81	0.00
2020/08/04 15:00:00.00	101.33	0.48	7.82	0.00
2020/08/04 16:00:00.00	100.90	0.49	7.84	0.00
2020/08/04 17:00:00.00	94.40	0.49	7.86	0.00
2020/08/04 18:00:00.00	94.14	0.54	7.86	0.00
2020/08/04 19:00:00.00	90.40	0.55	7.82	0.00
2020/08/04 20:00:00.00	90.19	0.61	7.78	0.00
2020/08/04 21:00:00.00	87.18	0.63	7.72	0.00
2020/08/04 22:00:00.00	86.23	0.63	7.70	0.00
2020/08/04 23:00:00.00	72.34	0.63	7.71	0.00
最大值	188.08	0.73	8.04	0.19
最小值	72.34	0.43	7.70	0.00
平均值	125.06	0.58	7.86	0.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				