北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/05 00:00:00.00	72.18	0.57	7.73	0.00
2020/08/05 01:00:00.00	69.99	0.56	7.74	0.00
2020/08/05 02:00:00.00	70.25	0.53	7.76	0.00
2020/08/05 03:00:00.00	74.00	0.52	7.78	0.00
2020/08/05 04:00:00.00	73.82	0.82	7.81	0.00
2020/08/05 05:00:00.00	71.36	0.91	7.84	0.10
2020/08/05 06:00:00.00	70.30	1.01	7.85	0.00
2020/08/05 07:00:00.00	54.96	1.04	7.88	0.00
2020/08/05 08:00:00.00	54.66	1.18	7.91	0.00
2020/08/05 09:00:00.00	50.27	1.22	7.94	0.00
2020/08/05 10:00:00.00	51.38	1.32	7.96	0.00
2020/08/05 11:00:00.00	67.07	1.35	7.99	0.00
2020/08/05 12:00:00.00	66.53	1.45	8.02	0.00
2020/08/05 13:00:00.00	58.96	1.47	8.04	0.00
2020/08/05 14:00:00.00	58.72	1.56	8.06	0.00
2020/08/05 15:00:00.00	55.25	1.58	8.08	0.00
2020/08/05 16:00:00.00	54.67	1.65	8.10	0.00
2020/08/05 17:00:00.00	46.27	1.67	8.09	2.37
2020/08/05 18:00:00.00	47.80	3.81	8.02	2.41
2020/08/05 19:00:00.00	69.41	4.42	7.95	8.12
2020/08/05 20:00:00.00	71.43	7.60	7.93	6.50
2020/08/05 21:00:00.00	100.06	8.51	7.91	5.30
2020/08/05 22:00:00.00	101.40	11.30	7.88	14.23
2020/08/05 23:00:00.00	120.07	12.09	7.85	29.65
最大值	120.07	12.09	8.10	29.65
最小值	46.27	0.52	7.73	0.00
平均值	67.95	2.84	7.92	2.86
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				