北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/06 00:00:00.00	121.15	14.07	7.83	23.58
2020/08/06 01:00:00.00	136.28	14.66	7.81	8.48
2020/08/06 02:00:00.00	136.26	15.18	7.80	0.30
2020/08/06 03:00:00.00	135.99	15.33	7.79	0.00
2020/08/06 04:00:00.00	135.26	14.77	7.76	0.00
2020/08/06 05:00:00.00	124.08	14.60	7.73	0.00
2020/08/06 06:00:00.00	123.39	14.72	7.69	0.00
2020/08/06 07:00:00.00	113.34	14.76	7.63	0.01
2020/08/06 08:00:00.00	113.28	13.99	7.62	0.00
2020/08/06 09:00:00.00	112.36	13.78	7.60	0.00
2020/08/06 10:00:00.00	112.18	13.79	7.62	0.00
2020/08/06 11:00:00.00	109.53	13.79	7.65	0.00
2020/08/06 12:00:00.00	109.84	13.77	7.68	0.00
2020/08/06 13:00:00.00	114.31	13.76	7.79	0.01
2020/08/06 14:00:00.00	113.90	13.76	7.63	1.83
2020/08/06 15:00:00.00	107.87	13.76	7.93	7.80
2020/08/06 16:00:00.00	108.10	4.44	7.96	7.97
2020/08/06 17:00:00.00	111.39	1.78	7.96	7.94
2020/08/06 18:00:00.00	111.05	1.59	7.99	2.62
2020/08/06 19:00:00.00	106.11	1.53	7.99	4.80
2020/08/06 20:00:00.00	104.97	1.53	7.96	6.92
2020/08/06 21:00:00.00	88.35	1.53	7.95	12.74
2020/08/06 22:00:00.00	88.50	1.50	7.93	23.87
2020/08/06 23:00:00.00	90.69	1.49	7.91	34.79
最大值	136.28	15.33	7.99	34.79
最小值	88.35	1.49	7.60	0.00
平均值	113.67	10.16	7.80	5.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				