北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/07 00:00:00.00	90.15	1.43	7.90	34.37
2020/08/07 01:00:00.00	82.00	1.41	7.91	27.47
2020/08/07 02:00:00.00	82.88	1.39	7.92	14.45
2020/08/07 03:00:00.00	95.77	1.38	7.93	5.98
2020/08/07 04:00:00.00	94.96	1.39	7.93	4.90
2020/08/07 05:00:00.00	83.07	1.39	7.93	4.93
2020/08/07 06:00:00.00	82.38	1.37	7.92	6.93
2020/08/07 07:00:00.00	72.43	1.37	7.91	5.08
2020/08/07 08:00:00.00	73.12	1.34	7.93	0.70
2020/08/07 09:00:00.00	82.88	1.33	7.97	0.00
2020/08/07 10:00:00.00	81.28	1.40	8.01	0.00
2020/08/07 11:00:00.00	58.18	1.42	8.04	0.00
2020/08/07 12:00:00.00	58.59	1.53	8.07	0.00
2020/08/07 13:00:00.00	64.62	1.55	7.99	4.97
2020/08/07 14:00:00.00	64.38	1.36	7.88	7.50
2020/08/07 15:00:00.00	60.72	1.31	7.84	7.75
2020/08/07 16:00:00.00	60.88	1.21	7.84	8.43
2020/08/07 17:00:00.00	63.26	1.18	7.84	8.61
2020/08/07 18:00:00.00	63.91	1.14	7.87	1.88
2020/08/07 19:00:00.00	73.12	1.13	7.90	5.95
2020/08/07 20:00:00.00	72.09	1.18	7.85	11.02
2020/08/07 21:00:00.00	57.50	1.19	7.83	11.57
2020/08/07 22:00:00.00	57.70	1.14	7.82	23.90
2020/08/07 23:00:00.00	60.62	1.12	7.82	24.43
最大值	95.77	1.55	8.07	34.37
最小值	57.50	1.12	7.82	0.00
平均值	72.35	1.32	7.91	9.20
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				