北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/08 00:00:00.00	59.38	1.06	7.82	19.38
2020/08/08 01:00:00.00	41.68	1.05	7.82	9.36
2020/08/08 02:00:00.00	41.94	1.04	7.82	5.71
2020/08/08 03:00:00.00	45.49	1.03	7.82	5.12
2020/08/08 04:00:00.00	46.05	1.03	7.81	4.62
2020/08/08 05:00:00.00	53.79	1.03	7.80	4.35
2020/08/08 06:00:00.00	51.93	1.06	7.79	4.14
2020/08/08 07:00:00.00	24.70	1.07	7.78	4.43
2020/08/08 08:00:00.00	38.63	1.09	7.77	4.09
2020/08/08 09:00:00.00	230.19	1.09	7.80	0.42
2020/08/08 10:00:00.00	216.63	1.18	7.79	1.45
2020/08/08 11:00:00.00	22.45	1.20	7.73	1.14
2020/08/08 12:00:00.00	28.41	0.96	7.78	0.00
2020/08/08 13:00:00.00	112.56	0.89	7.83	0.00
2020/08/08 14:00:00.00	112.48	0.89	7.88	0.00
2020/08/08 15:00:00.00	111.39	0.89	7.92	0.00
2020/08/08 16:00:00.00	106.83	0.95	7.95	0.00
2020/08/08 17:00:00.00	43.34	0.97	7.97	0.98
2020/08/08 18:00:00.00	43.73	1.02	7.80	7.17
2020/08/08 19:00:00.00	49.10	1.03	7.77	7.49
2020/08/08 20:00:00.00	47.27	1.01	7.76	7.45
2020/08/08 21:00:00.00	20.79	1.01	7.76	5.49
2020/08/08 22:00:00.00	21.11	0.97	7.76	4.74
2020/08/08 23:00:00.00	25.67	0.95	7.74	7.04
最大值	230.19	1.20	7.97	19.38
最小值	20.79	0.89	7.73	0.00
平均值	66.48	1.02	7.81	4.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				