北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/09 00:00:00.00	27.47	0.94	7.73	5.73
2020/08/09 01:00:00.00	51.84	0.94	7.73	5.38
2020/08/09 02:00:00.00	50.25	0.92	7.72	4.90
2020/08/09 03:00:00.00	28.70	0.92	7.72	4.69
2020/08/09 04:00:00.00	29.40	0.94	7.72	4.52
2020/08/09 05:00:00.00	39.24	0.94	7.72	3.99
2020/08/09 06:00:00.00	38.73	0.96	7.75	1.13
2020/08/09 07:00:00.00	31.34	0.97	7.80	0.03
2020/08/09 08:00:00.00	31.59	1.05	7.84	1.45
2020/08/09 09:00:00.00	35.24	1.07	7.72	4.16
2020/08/09 10:00:00.00	35.79	1.07	7.76	0.02
2020/08/09 11:00:00.00	43.64	1.07	7.82	0.00
2020/08/09 12:00:00.00	44.09	1.13	7.87	0.00
2020/08/09 13:00:00.00	50.67	1.15	7.90	0.00
2020/08/09 14:00:00.00	49.78	1.20	7.95	0.00
2020/08/09 15:00:00.00	36.31	1.22	7.98	0.00
2020/08/09 16:00:00.00	38.25	1.26	8.01	0.00
2020/08/09 17:00:00.00	66.28	1.27	8.04	0.00
2020/08/09 18:00:00.00	65.04	1.34	8.07	0.00
2020/08/09 19:00:00.00	46.37	1.36	8.09	0.00
2020/08/09 20:00:00.00	47.25	1.39	8.11	0.00
2020/08/09 21:00:00.00	59.45	1.41	8.13	0.00
2020/08/09 22:00:00.00	61.15	1.44	7.72	19.07
2020/08/09 23:00:00.00	84.73	1.45	7.05	6.53
最大值	84.73	1.45	8.13	19.07
最小值	27.47	0.92	7.05	0.00
平均值	45.53	1.14	7.83	2.57
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				