北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/10 00:00:00.00	87.97	12.56	7.19	4.57
2020/08/10 01:00:00.00	135.30	15.80	7.42	4.78
2020/08/10 02:00:00.00	130.09	8.89	7.54	0.01
2020/08/10 03:00:00.00	51.74	6.89	7.58	0.01
2020/08/10 04:00:00.00	52.18	3.49	7.61	0.00
2020/08/10 05:00:00.00	58.57	2.51	7.62	0.03
2020/08/10 06:00:00.00	58.24	1.70	7.62	0.01
2020/08/10 07:00:00.00	53.40	1.46	7.61	0.02
2020/08/10 08:00:00.00	50.30	1.29	7.61	0.00
2020/08/10 09:00:00.00	7.71	1.24	7.62	0.00
2020/08/10 10:00:00.00	9.22	1.19	7.62	0.00
2020/08/10 11:00:00.00	33.09	1.17	7.63	0.00
2020/08/10 12:00:00.00	31.71	1.48	7.61	0.00
2020/08/10 13:00:00.00	9.47	1.57	7.61	0.00
2020/08/10 14:00:00.00	10.88	1.80	7.60	0.00
2020/08/10 15:00:00.00	32.12	1.86	7.59	0.00
2020/08/10 16:00:00.00	30.63	2.08	7.59	0.00
2020/08/10 17:00:00.00	7.81	2.14	7.59	0.00
2020/08/10 18:00:00.00	8.53	2.71	7.58	0.00
2020/08/10 19:00:00.00	19.33	2.88	7.55	0.00
2020/08/10 20:00:00.00	19.13	2.71	7.52	0.00
2020/08/10 21:00:00.00	16.20	2.66	7.52	0.00
2020/08/10 22:00:00.00	16.61	2.17	7.52	0.00
2020/08/10 23:00:00.00	22.06	2.03	7.53	0.00
最大值	135.30	15.80	7.63	4.78
最小值	7.71	1.17	7.19	0.00
平均值	39.68	3.51	7.56	0.39
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				