北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/11 00:00:00.00	30.60	2.99	7.53	0.00
2020/08/11 01:00:00.00	151.70	3.27	7.50	0.00
2020/08/11 02:00:00.00	146.08	3.04	7.48	0.00
2020/08/11 03:00:00.00	63.36	2.97	7.47	0.01
2020/08/11 04:00:00.00	61.33	1.63	7.50	0.00
2020/08/11 05:00:00.00	30.07	1.25	7.50	17.31
2020/08/11 06:00:00.00	31.78	0.98	7.48	40.76
2020/08/11 07:00:00.00	55.06	0.91	7.52	28.15
2020/08/11 08:00:00.00	53.98	0.95	7.52	39.75
2020/08/11 09:00:00.00	38.76	0.96	7.51	47.68
2020/08/11 10:00:00.00	39.78	0.96	7.47	62.37
2020/08/11 11:00:00.00	54.47	0.96	7.43	66.89
2020/08/11 12:00:00.00	55.26	1.20	7.40	66.65
2020/08/11 13:00:00.00	66.48	1.27	7.44	66.74
2020/08/11 14:00:00.00	64.13	1.05	7.46	66.45
2020/08/11 15:00:00.00	29.77	0.99	7.47	68.37
2020/08/11 16:00:00.00	28.62	1.04	7.47	67.00
2020/08/11 17:00:00.00	12.10	1.06	7.48	66.84
2020/08/11 18:00:00.00	13.03	1.22	7.50	66.43
2020/08/11 19:00:00.00	25.87	1.26	7.50	66.66
2020/08/11 20:00:00.00	27.23	2.06	7.51	67.40
2020/08/11 21:00:00.00	45.69	2.29	7.51	68.00
2020/08/11 22:00:00.00	45.69	4.33	7.50	68.37
2020/08/11 23:00:00.00	45.69	4.92	7.43	69.20
最大值	151.70	4.92	7.53	69.20
最小值	12.10	0.91	7.40	0.00
平均值	50.69	1.82	7.48	46.29
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				