北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/08/13 00:00:00.00 | 93.41 | 12.42 | 7.61 | 80.65 |
| 2020/08/13 01:00:00.00 | 47.93 | 11.34 | 7.56 | 79.02 |
| 2020/08/13 02:00:00.00 | 56.36 | 8.50 | 7.52 | 78.80 |
| 2020/08/13 03:00:00.00 | 164.49 | 7.70 | 7.49 | 77.37 |
| 2020/08/13 04:00:00.00 | 160.72 | 6.06 | 7.47 | 77.61 |
| 2020/08/13 05:00:00.00 | 109.14 | 5.58 | 7.45 | 76.94 |
| 2020/08/13 06:00:00.00 | 106.20 | 4.51 | 7.44 | 75.74 |
| 2020/08/13 07:00:00.00 | 66.38 | 4.21 | 7.44 | 75.69 |
| 2020/08/13 08:00:00.00 | 68.59 | 3.91 | 7.44 | 76.00 |
| 2020/08/13 09:00:00.00 | 99.57 | 3.82 | 7.45 | 75.99 |
| 2020/08/13 10:00:00.00 | 98.04 | 5.51 | 7.45 | 76.62 |
| 2020/08/13 11:00:00.00 | 76.14 | 5.99 | 7.45 | 78.53 |
| 2020/08/13 12:00:00.00 | 77.91 | 11.39 | 7.45 | 77.69 |
| 2020/08/13 13:00:00.00 | 102.01 | 12.92 | 7.42 | 77.33 |
| 2020/08/13 14:00:00.00 | 100.82 | 12.97 | 7.42 | 77.92 |
| 2020/08/13 15:00:00.00 | 83.86 | 12.98 | 7.41 | 77.17 |
| 2020/08/13 16:00:00.00 | 85.48 | 9.40 | 7.40 | 75.81 |
| 2020/08/13 17:00:00.00 | 107.19 | 8.38 | 7.40 | 76.08 |
| 2020/08/13 18:00:00.00 | 104.17 | 6.25 | 7.40 | 75.04 |
| 2020/08/13 19:00:00.00 | 63.94 | 5.65 | 7.41 | 73.47 |
| 2020/08/13 20:00:00.00 | 62.07 | 5.20 | 7.41 | 73.19 |
| 2020/08/13 21:00:00.00 | 36.51 | 5.07 | 7.40 | 74.10 |
| 2020/08/13 22:00:00.00 | 38.65 | 4.92 | 7.37 | 73.81 |
| 2020/08/13 23:00:00.00 | 66.97 | 4.87 | 7.35 | 74.00 |
| **最大值** | 164.49 | 12.98 | 7.61 | 80.65 |
| **最小值** | 36.51 | 3.82 | 7.35 | 73.19 |
| **平均值** | 86.52 | 7.48 | 7.44 | 76.44 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |