北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/14 00:00:00.00	68.76	3.35	7.32	73.63
2020/08/14 01:00:00.00	92.93	2.90	7.31	73.41
2020/08/14 02:00:00.00	102.22	2.18	7.29	72.73
2020/08/14 03:00:00.00	227.65	1.98	7.27	71.81
2020/08/14 04:00:00.00	215.22	1.63	7.26	71.48
2020/08/14 05:00:00.00	38.76	1.54	7.25	69.95
2020/08/14 06:00:00.00	37.66	1.60	7.22	69.47
2020/08/14 07:00:00.00	22.06	1.61	7.14	70.12
2020/08/14 08:00:00.00	24.68	2.17	7.11	71.97
2020/08/14 09:00:00.00	63.06	2.33	7.17	72.86
2020/08/14 10:00:00.00	126.58	2.33	7.18	73.70
2020/08/14 11:00:00.00	1000.00	2.33	7.15	73.60
2020/08/14 12:00:00.00	969.51	2.40	7.12	73.42
2020/08/14 13:00:00.00	512.12	2.42	7.10	73.32
2020/08/14 14:00:00.00	489.87	2.68	7.08	72.75
2020/08/14 15:00:00.00	165.37	2.75	7.05	73.77
2020/08/14 16:00:00.00	166.54	3.12	7.03	72.99
2020/08/14 17:00:00.00	182.36	3.22	7.04	71.86
2020/08/14 18:00:00.00	178.43	3.18	7.05	71.74
2020/08/14 19:00:00.00	123.98	3.17	7.07	71.80
2020/08/14 20:00:00.00	122.44	3.11	7.07	71.99
2020/08/14 21:00:00.00	101.04	3.10	7.07	72.74
2020/08/14 22:00:00.00	100.56	3.36	7.09	74.45
2020/08/14 23:00:00.00	93.81	3.43	7.09	72.98
最大值	1000.00	3.43	7.32	74.45
最小值	22.06	1.54	7.03	69.47
平均值	217.73	2.58	7.15	72.44
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				