北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/15 00:00:00.00	101.16	4.33	7.09	72.63
2020/08/15 01:00:00.00	199.24	4.59	7.08	72.22
2020/08/15 02:00:00.00	199.77	4.22	7.11	72.09
2020/08/15 03:00:00.00	206.76	4.12	7.14	72.90
2020/08/15 04:00:00.00	198.23	3.38	7.24	71.50
2020/08/15 05:00:00.00	85.91	3.17	7.35	69.72
2020/08/15 06:00:00.00	82.62	2.42	7.29	68.80
2020/08/15 07:00:00.00	38.46	2.21	7.28	55.68
2020/08/15 08:00:00.00	39.63	2.41	7.28	57.01
2020/08/15 09:00:00.00	55.45	2.47	7.15	60.68
2020/08/15 10:00:00.00	59.25	5.21	6.99	61.79
2020/08/15 11:00:00.00	111.78	5.99	6.93	72.57
2020/08/15 12:00:00.00	117.00	13.48	6.86	52.32
2020/08/15 13:00:00.00	188.80	15.60	6.86	75.82
2020/08/15 14:00:00.00	190.29	15.56	6.83	75.36
2020/08/15 15:00:00.00	210.47	15.55	6.79	75.14
2020/08/15 16:00:00.00	209.93	15.53	6.77	73.47
2020/08/15 17:00:00.00	202.37	15.52	6.78	74.66
2020/08/15 18:00:00.00	202.09	15.50	6.87	73.16
2020/08/15 19:00:00.00	198.27	15.50	7.26	74.06
2020/08/15 20:00:00.00	187.34	5.66	7.46	76.19
2020/08/15 21:00:00.00	35.73	2.88	7.47	73.95
2020/08/15 22:00:00.00	34.34	1.25	7.49	65.77
2020/08/15 23:00:00.00	15.13	0.78	7.50	68.58
最大值	210.47	15.60	7.50	76.19
最小值	15.13	0.78	6.77	52.32
平均值	132.08	7.39	7.12	69.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				