北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/16 00:00:00.00	14.63	0.48	7.48	69.73
2020/08/16 01:00:00.00	7.71	0.39	7.41	70.03
2020/08/16 02:00:00.00	8.45	0.94	7.41	69.21
2020/08/16 03:00:00.00	18.55	1.10	7.40	75.15
2020/08/16 04:00:00.00	22.85	0.78	7.40	67.30
2020/08/16 05:00:00.00	78.78	0.69	7.30	68.20
2020/08/16 06:00:00.00	77.83	1.65	7.27	53.69
2020/08/16 07:00:00.00	64.43	1.93	7.38	53.12
2020/08/16 08:00:00.00	62.90	0.80	7.38	50.68
2020/08/16 09:00:00.00	41.78	0.48	7.37	52.55
2020/08/16 10:00:00.00	41.42	0.51	7.41	53.06
2020/08/16 11:00:00.00	36.51	0.51	7.40	53.64
2020/08/16 12:00:00.00	37.60	0.99	7.33	59.85
2020/08/16 13:00:00.00	52.72	1.13	7.26	67.30
2020/08/16 14:00:00.00	52.94	1.55	7.23	69.05
2020/08/16 15:00:00.00	56.03	1.66	7.20	64.40
2020/08/16 16:00:00.00	56.78	2.02	7.19	58.21
2020/08/16 17:00:00.00	67.07	2.12	7.22	59.09
2020/08/16 18:00:00.00	66.00	1.96	7.30	68.06
2020/08/16 19:00:00.00	51.15	1.91	7.43	70.47
2020/08/16 20:00:00.00	50.85	0.63	7.51	65.84
2020/08/16 21:00:00.00	46.66	0.27	7.53	74.39
2020/08/16 22:00:00.00	45.94	0.23	7.54	68.72
2020/08/16 23:00:00.00	36.12	0.22	7.54	58.57
最大值	78.78	2.12	7.54	75.15
最小值	7.71	0.22	7.19	50.68
平均值	45.65	1.04	7.37	63.35
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				