北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/18 00:00:00.00	22.19	0.26	7.58	0.00
2020/08/18 01:00:00.00	26.55	0.24	7.57	0.00
2020/08/18 02:00:00.00	26.26	0.18	7.57	0.00
2020/08/18 03:00:00.00	22.36	0.16	7.57	44.03
2020/08/18 04:00:00.00	22.68	0.16	7.56	37.37
2020/08/18 05:00:00.00	27.14	0.16	7.61	9.03
2020/08/18 06:00:00.00	27.11	0.16	7.70	0.70
2020/08/18 07:00:00.00	26.75	0.15	7.80	0.23
2020/08/18 08:00:00.00	26.96	0.18	7.80	2.62
2020/08/18 09:00:00.00	29.77	0.19	7.63	7.21
2020/08/18 10:00:00.00	29.27	0.20	7.62	13.19
2020/08/18 11:00:00.00	22.55	0.20	7.62	25.75
2020/08/18 12:00:00.00	22.66	0.29	7.66	48.88
2020/08/18 13:00:00.00	24.11	0.32	7.61	57.98
2020/08/18 14:00:00.00	24.06	0.59	7.55	66.32
2020/08/18 15:00:00.00	23.43	0.66	7.51	77.62
2020/08/18 16:00:00.00	24.22	0.76	7.50	2.86
2020/08/18 17:00:00.00	34.75	0.78	7.45	0.12
2020/08/18 18:00:00.00	35.31	0.43	7.46	0.00
2020/08/18 19:00:00.00	43.44	0.33	7.46	0.24
2020/08/18 20:00:00.00	41.23	0.25	7.46	0.00
2020/08/18 21:00:00.00	7.81	0.22	7.53	0.00
2020/08/18 22:00:00.00	8.96	0.22	7.61	0.00
2020/08/18 23:00:00.00	26.55	0.21	7.63	0.00
最大值	43.44	0.78	7.80	77.62
最小值	7.81	0.15	7.45	0.00
平均值	26.09	0.30	7.59	16.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				