企业自行监测结果公开数据表

企业名称	监测方式	编号	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度（mg/L）	污染物排放标准限值（mg/L）	是否达标	超标倍数
北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂	手工监测	200407A03697	2020.04.22	污水总排口	pH（无量纲）	7.75	6.5~9	是	
				污水总排口	生化需氧量（mg/L）	7	300	是	
				污水总排口	悬浮物（mg/L）	<4	400	是	
				污水总排口	石油类（mg/L）	0.12	10	是	