北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/19 00:00:00.00	25.01	0.17	7.64	0.00
2020/08/19 01:00:00.00	1.76	0.16	7.64	0.00
2020/08/19 02:00:00.00	7.12	0.16	7.64	0.00
2020/08/19 03:00:00.00	83.66	0.15	7.64	0.00
2020/08/19 04:00:00.00	79.94	0.15	7.65	0.00
2020/08/19 05:00:00.00	25.87	0.15	7.64	0.00
2020/08/19 06:00:00.00	24.36	0.14	7.65	0.00
2020/08/19 07:00:00.00	2.64	0.14	7.64	0.00
2020/08/19 08:00:00.00	4.27	0.13	7.65	0.00
2020/08/19 09:00:00.00	26.46	0.12	7.66	0.09
2020/08/19 10:00:00.00	24.88	0.13	7.65	0.10
2020/08/19 11:00:00.00	2.89	0.13	7.64	0.00
2020/08/19 12:00:00.00	3.35	0.14	7.63	0.00
2020/08/19 13:00:00.00	9.66	0.14	7.62	0.00
2020/08/19 14:00:00.00	9.49	0.19	7.62	0.00
2020/08/19 15:00:00.00	7.13	0.20	7.62	0.00
2020/08/19 16:00:00.00	6.81	0.24	7.61	0.00
2020/08/19 17:00:00.00	2.23	0.25	7.59	0.00
2020/08/19 18:00:00.00	10.30	0.49	7.53	1.23
2020/08/19 19:00:00.00	117.34	0.56	7.47	8.21
2020/08/19 20:00:00.00	113.23	1.30	7.45	8.21
2020/08/19 21:00:00.00	56.91	1.51	7.43	1.72
2020/08/19 22:00:00.00	58.73	1.28	7.45	0.00
2020/08/19 23:00:00.00	83.27	1.22	7.46	0.00
最大值	117.34	1.51	7.66	8.21
最小值	1.76	0.12	7.43	0.00
平均值	32.80	0.39	7.59	0.82
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				