北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/20 00:00:00.00	79.18	0.88	7.45	0.00
2020/08/20 01:00:00.00	21.87	0.78	7.43	0.60
2020/08/20 02:00:00.00	23.20	0.83	7.41	0.53
2020/08/20 03:00:00.00	41.39	0.84	7.39	0.00
2020/08/20 04:00:00.00	41.44	0.85	7.38	0.00
2020/08/20 05:00:00.00	42.17	0.86	7.35	0.00
2020/08/20 06:00:00.00	42.77	0.98	7.33	22.81
2020/08/20 07:00:00.00	50.76	1.02	7.30	50.84
2020/08/20 08:00:00.00	50.94	1.14	7.31	53.52
2020/08/20 09:00:00.00	53.30	1.17	7.12	64.03
2020/08/20 10:00:00.00	59.46	3.00	6.85	65.48
2020/08/20 11:00:00.00	141.26	3.52	6.63	64.90
2020/08/20 12:00:00.00	147.15	5.43	6.75	65.30
2020/08/20 13:00:00.00	228.14	5.96	6.87	65.44
2020/08/20 14:00:00.00	221.81	3.88	6.70	65.48
2020/08/20 15:00:00.00	129.15	3.29	6.58	62.14
2020/08/20 16:00:00.00	136.43	4.94	6.56	62.15
2020/08/20 17:00:00.00	238.29	5.41	6.59	63.84
2020/08/20 18:00:00.00	237.48	5.53	6.75	61.52
2020/08/20 19:00:00.00	225.50	5.56	7.05	60.56
2020/08/20 20:00:00.00	215.01	2.42	7.13	60.30
2020/08/20 21:00:00.00	73.22	1.54	7.13	61.12
2020/08/20 22:00:00.00	73.50	1.21	7.12	61.99
2020/08/20 23:00:00.00	77.22	1.12	7.11	63.73
最大值	238.29	5.96	7.45	65.48
最小值	21.87	0.78	6.56	0.00
平均值	110.44	2.59	7.05	44.85
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				