北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/21 00:00:00.00	76.49	1.12	7.05	65.06
2020/08/21 01:00:00.00	66.87	1.12	6.98	61.43
2020/08/21 02:00:00.00	65.26	0.65	7.00	60.80
2020/08/21 03:00:00.00	43.64	0.51	7.01	65.52
2020/08/21 04:00:00.00	42.76	0.83	7.00	66.31
2020/08/21 05:00:00.00	31.04	0.92	6.93	60.20
2020/08/21 06:00:00.00	31.04	0.84	6.87	40.67
2020/08/21 07:00:00.00	31.04	0.82	7.02	12.84
2020/08/21 08:00:00.00	44.54	1.30	7.14	24.74
2020/08/21 09:00:00.00	234.39	1.44	7.09	50.65
2020/08/21 10:00:00.00	223.14	1.85	6.99	62.32
2020/08/21 11:00:00.00	74.48	1.96	6.91	66.01
2020/08/21 12:00:00.00	78.30	5.16	6.80	65.81
2020/08/21 13:00:00.00	127.69	6.05	6.71	66.11
2020/08/21 14:00:00.00	133.56	8.40	6.63	65.94
2020/08/21 15:00:00.00	212.23	9.06	6.60	65.81
2020/08/21 16:00:00.00	215.17	10.01	6.68	66.01
2020/08/21 17:00:00.00	254.69	10.28	7.02	63.86
2020/08/21 18:00:00.00	247.72	3.59	7.15	64.53
2020/08/21 19:00:00.00	151.02	1.71	7.15	65.36
2020/08/21 20:00:00.00	147.86	1.00	7.15	68.05
2020/08/21 21:00:00.00	105.23	0.81	7.13	66.81
2020/08/21 22:00:00.00	103.74	0.81	7.11	67.28
2020/08/21 23:00:00.00	84.05	0.81	7.09	66.97
最大值	254.69	10.28	7.15	68.05
最小值	31.04	0.51	6.60	12.84
平均值	117.75	2.96	6.97	59.55
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				