北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/22 00:00:00.00	84.96	1.01	7.07	67.52
2020/08/22 01:00:00.00	96.94	1.06	7.04	68.57
2020/08/22 02:00:00.00	96.39	1.24	7.02	67.62
2020/08/22 03:00:00.00	89.13	1.29	6.89	59.94
2020/08/22 04:00:00.00	89.13	1.80	6.73	52.99
2020/08/22 05:00:00.00	55.46	1.95	6.60	52.89
2020/08/22 06:00:00.00	53.11	3.35	6.60	52.70
2020/08/22 07:00:00.00	113.88	3.74	7.06	52.47
2020/08/22 08:00:00.00	120.46	3.56	7.08	28.17
2020/08/22 09:00:00.00	120.46	3.50	7.03	5.92
2020/08/22 10:00:00.00	120.90	2.64	6.84	1.59
2020/08/22 11:00:00.00	127.30	2.40	6.60	0.91
2020/08/22 12:00:00.00	136.65	6.42	6.39	0.75
2020/08/22 13:00:00.00	268.75	7.55	6.23	0.69
2020/08/22 14:00:00.00	278.47	10.39	8.16	1.04
2020/08/22 15:00:00.00	422.99	11.19	8.92	3.45
2020/08/22 16:00:00.00	417.94	8.68	8.16	3.37
2020/08/22 17:00:00.00	343.23	7.98	7.76	0.87
2020/08/22 18:00:00.00	331.41	4.71	7.60	0.12
2020/08/22 19:00:00.00	158.05	3.80	7.34	5.53
2020/08/22 20:00:00.00	150.49	2.13	7.21	7.40
2020/08/22 21:00:00.00	42.17	1.66	7.20	7.72
2020/08/22 22:00:00.00	42.69	1.57	7.21	7.92
2020/08/22 23:00:00.00	49.88	1.54	7.22	8.33
最大值	422.99	11.19	8.92	68.57
最小值	42.17	1.01	6.23	0.12
平均值	158.78	3.97	7.16	23.27
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				