北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/24 00:00:00.00	24.62	0.13	7.29	0.00
2020/08/24 01:00:00.00	19.23	0.13	7.27	0.00
2020/08/24 02:00:00.00	19.43	0.12	7.26	0.00
2020/08/24 03:00:00.00	22.06	0.11	7.26	0.00
2020/08/24 04:00:00.00	21.07	0.12	7.26	0.00
2020/08/24 05:00:00.00	4.30	0.12	7.27	0.00
2020/08/24 06:00:00.00	4.35	0.11	7.27	0.00
2020/08/24 07:00:00.00	5.08	0.11	7.26	0.00
2020/08/24 08:00:00.00	5.79	0.10	7.25	0.00
2020/08/24 09:00:00.00	15.42	0.10	7.25	0.00
2020/08/24 10:00:00.00	19.14	0.10	7.25	0.00
2020/08/24 11:00:00.00	67.85	0.11	7.26	0.00
2020/08/24 12:00:00.00	64.10	0.10	7.26	0.00
2020/08/24 13:00:00.00	14.35	0.10	7.26	2.51
2020/08/24 14:00:00.00	14.08	0.11	7.26	7.88
2020/08/24 15:00:00.00	10.15	0.11	7.27	34.32
2020/08/24 16:00:00.00	9.60	0.12	7.27	43.09
2020/08/24 17:00:00.00	1.87	0.12	7.27	43.09
2020/08/24 18:00:00.00	10.99	0.12	7.27	43.09
2020/08/24 19:00:00.00	126.13	0.12	7.27	43.09
2020/08/24 20:00:00.00	117.40	0.13	7.28	43.09
2020/08/24 21:00:00.00	3.90	0.14	7.28	43.09
2020/08/24 22:00:00.00	3.79	0.15	7.28	43.09
2020/08/24 23:00:00.00	2.15	0.16	7.29	43.09

最大值	126.13	0.16	7.29	43.09
最小值	1.87	0.10	7.25	0.00
平均值	25.28	0.12	7.27	16.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				