北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/26 00:00:00.00	1.65	0.11	7.35	51.70
2020/08/26 01:00:00.00	0.20	0.11	7.34	51.70
2020/08/26 02:00:00.00	2.81	0.10	7.33	51.70
2020/08/26 03:00:00.00	36.80	0.10	7.33	51.70
2020/08/26 04:00:00.00	35.44	0.10	7.33	51.70
2020/08/26 05:00:00.00	16.79	0.11	7.34	51.70
2020/08/26 06:00:00.00	17.25	0.10	7.37	51.70
2020/08/26 07:00:00.00	23.14	0.10	7.40	51.70
2020/08/26 08:00:00.00	22.94	0.11	7.43	51.70
2020/08/26 09:00:00.00	20.40	0.12	7.35	51.70
2020/08/26 10:00:00.00	16.62	0.11	7.36	51.70
2020/08/26 11:00:00.00	6.35	0.11	7.36	51.70
2020/08/26 12:00:00.00	7.67	1.08	7.37	51.70
2020/08/26 13:00:00.00	24.41	1.35	7.38	51.70
2020/08/26 14:00:00.00	24.56	2.29	7.37	51.70
2020/08/26 15:00:00.00	26.85	2.55	7.36	51.70
2020/08/26 16:00:00.00	28.52	12.22	7.35	51.70
2020/08/26 17:00:00.00	53.20	14.93	7.34	51.70
2020/08/26 18:00:00.00	54.30	16.19	7.36	51.70
2020/08/26 19:00:00.00	70.77	16.54	7.38	51.70
2020/08/26 20:00:00.00	70.52	16.54	7.33	51.70
2020/08/26 21:00:00.00	66.67	16.54	7.27	51.70
2020/08/26 22:00:00.00	62.74	5.68	7.29	51.70
2020/08/26 23:00:00.00	3.90	2.75	7.30	51.70
最大值	70.77	16.54	7.43	51.70
最小值	0.20	0.10	7.27	51.70
平均值	28.94	4.58	7.35	51.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				