北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/08/27 00:00:00.00 | 3.84 | 0.77 | 7.31 | 51.70 |
| 2020/08/27 01:00:00.00 | 2.85 | 0.22 | 7.31 | 51.70 |
| 2020/08/27 02:00:00.00 | 2.68 | 0.13 | 7.32 | 51.70 |
| 2020/08/27 03:00:00.00 | 0.30 | 0.11 | 7.33 | 51.70 |
| 2020/08/27 04:00:00.00 | 0.35 | 0.11 | 7.34 | 51.70 |
| 2020/08/27 05:00:00.00 | 1.16 | 0.11 | 7.35 | 51.70 |
| 2020/08/27 06:00:00.00 | 1.22 | 0.09 | 7.39 | 51.70 |
| 2020/08/27 07:00:00.00 | 1.95 | 0.09 | 7.40 | 51.70 |
| 2020/08/27 08:00:00.00 | 2.38 | 0.09 | 7.41 | 51.70 |
| 2020/08/27 09:00:00.00 | 8.10 | 0.09 | 7.40 | 51.67 |
| 2020/08/27 10:00:00.00 | 8.15 | 0.11 | 7.40 | 51.70 |
| 2020/08/27 11:00:00.00 | 8.79 | 0.11 | 7.47 | 51.70 |
| 2020/08/27 12:00:00.00 | 8.42 | 0.11 | 7.35 | 51.70 |
| 2020/08/27 13:00:00.00 | 3.51 | 0.11 | 7.46 | 51.70 |
| 2020/08/27 14:00:00.00 | 4.87 | 0.82 | 7.20 | 51.70 |
| 2020/08/27 15:00:00.00 | 24.99 | 1.03 | 6.83 | 51.70 |
| 2020/08/27 16:00:00.00 | 30.71 | 5.69 | 6.57 | 51.70 |
| 2020/08/27 17:00:00.00 | 118.12 | 7.02 | 6.45 | 51.70 |
| 2020/08/27 18:00:00.00 | 129.31 | 10.14 | 6.62 | 51.70 |
| 2020/08/27 19:00:00.00 | 294.81 | 11.03 | 7.16 | 51.70 |
| 2020/08/27 20:00:00.00 | 277.29 | 10.72 | 7.27 | 51.70 |
| 2020/08/27 21:00:00.00 | 25.09 | 10.63 | 7.32 | 51.70 |
| 2020/08/27 22:00:00.00 | 23.32 | 2.75 | 7.33 | 51.70 |
| 2020/08/27 23:00:00.00 | 0.39 | 0.50 | 7.34 | 51.70 |
| **最大值** | 294.81 | 11.03 | 7.47 | 51.70 |
| **最小值** | 0.30 | 0.09 | 6.45 | 51.67 |
| **平均值** | 40.94 | 2.61 | 7.22 | 51.70 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |