北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/28 00:00:00.00	2.06	0.25	7.34	51.70
2020/08/28 01:00:00.00	23.72	0.17	7.33	51.70
2020/08/28 02:00:00.00	23.78	0.65	7.23	51.70
2020/08/28 03:00:00.00	24.60	0.79	7.25	51.70
2020/08/28 04:00:00.00	26.45	1.17	7.31	51.70
2020/08/28 05:00:00.00	50.67	1.27	7.31	51.70
2020/08/28 06:00:00.00	50.58	1.31	7.18	51.70
2020/08/28 07:00:00.00	49.40	1.32	7.21	51.70
2020/08/28 08:00:00.00	49.42	1.40	7.28	51.70
2020/08/28 09:00:00.00	49.79	1.43	7.27	51.70
2020/08/28 10:00:00.00	50.32	1.54	7.24	51.70
2020/08/28 11:00:00.00	57.50	1.57	7.12	51.70
2020/08/28 12:00:00.00	63.76	3.10	6.84	51.70
2020/08/28 13:00:00.00	153.07	3.53	6.64	51.70
2020/08/28 14:00:00.00	163.39	6.94	7.21	51.70
2020/08/28 15:00:00.00	306.04	7.89	7.27	51.70
2020/08/28 16:00:00.00	305.11	9.40	7.24	51.70
2020/08/28 17:00:00.00	293.06	9.82	7.20	51.70
2020/08/28 18:00:00.00	298.30	7.12	7.28	51.70
2020/08/28 19:00:00.00	368.22	6.36	7.33	51.70
2020/08/28 20:00:00.00	351.63	2.38	7.31	51.70
2020/08/28 21:00:00.00	134.91	1.27	7.30	51.70
2020/08/28 22:00:00.00	129.82	1.07	7.29	51.70
2020/08/28 23:00:00.00	60.13	1.01	7.27	51.70
最大值	368.22	9.82	7.34	51.70
最小值	2.06	0.17	6.64	51.70
平均值	128.57	3.03	7.22	51.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				