北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/29 00:00:00.00	60.27	1.17	7.24	51.70
2020/08/29 01:00:00.00	62.09	1.21	7.23	51.70
2020/08/29 02:00:00.00	62.07	1.40	7.20	51.70
2020/08/29 03:00:00.00	61.79	1.46	7.13	51.70
2020/08/29 04:00:00.00	69.14	2.36	6.93	51.70
2020/08/29 05:00:00.00	168.88	2.62	6.74	51.70
2020/08/29 06:00:00.00	191.09	5.26	6.59	51.70
2020/08/29 07:00:00.00	488.49	6.00	6.61	51.70
2020/08/29 08:00:00.00	472.79	4.40	7.02	51.70
2020/08/29 09:00:00.00	263.48	3.95	6.98	51.70
2020/08/29 10:00:00.00	256.13	2.68	6.78	51.70
2020/08/29 11:00:00.00	156.49	2.33	6.65	51.70
2020/08/29 12:00:00.00	160.24	2.49	6.52	51.70
2020/08/29 13:00:00.00	210.18	2.53	7.30	51.70
2020/08/29 14:00:00.00	213.57	2.86	9.51	51.70
2020/08/29 15:00:00.00	259.67	2.96	8.71	51.70
2020/08/29 16:00:00.00	284.15	6.45	7.17	51.70
2020/08/29 17:00:00.00	628.38	7.42	7.20	51.70
2020/08/29 18:00:00.00	620.73	6.77	8.05	51.70
2020/08/29 19:00:00.00	520.90	6.59	7.37	51.70
2020/08/29 20:00:00.00	501.43	4.31	7.04	51.70
2020/08/29 21:00:00.00	252.25	3.67	7.36	51.70
2020/08/29 22:00:00.00	250.12	3.83	7.10	51.70
2020/08/29 23:00:00.00	222.28	3.88	6.89	51.70
最大值	628.38	7.42	9.51	51.70
最小值	60.27	1.17	6.52	51.70
平均值	268.19	3.69	7.22	51.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				