北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/30 00:00:00.00	219.88	4.29	7.09	51.70
2020/08/30 01:00:00.00	188.02	4.40	7.26	51.70
2020/08/30 02:00:00.00	177.44	3.43	7.29	51.70
2020/08/30 03:00:00.00	37.00	3.17	7.29	51.70
2020/08/30 04:00:00.00	36.78	3.76	7.30	51.70
2020/08/30 05:00:00.00	33.87	3.92	7.31	51.70
2020/08/30 06:00:00.00	33.13	3.76	7.37	51.70
2020/08/30 07:00:00.00	22.16	3.72	7.39	51.70
2020/08/30 08:00:00.00	21.63	3.34	7.40	51.70
2020/08/30 09:00:00.00	14.35	3.24	7.35	51.70
2020/08/30 10:00:00.00	16.54	3.90	7.28	51.70
2020/08/30 11:00:00.00	45.59	4.09	7.18	51.70
2020/08/30 12:00:00.00	47.81	5.38	6.95	51.70
2020/08/30 13:00:00.00	87.66	5.74	6.73	51.70
2020/08/30 14:00:00.00	102.87	9.44	6.56	51.70
2020/08/30 15:00:00.00	304.97	10.47	6.53	51.70
2020/08/30 16:00:00.00	309.74	11.64	6.62	51.70
2020/08/30 17:00:00.00	377.11	11.96	7.42	51.70
2020/08/30 18:00:00.00	368.10	9.46	8.05	51.70
2020/08/30 19:00:00.00	232.92	8.76	7.40	51.70
2020/08/30 20:00:00.00	228.35	5.51	7.04	51.70
2020/08/30 21:00:00.00	167.71	4.61	6.86	51.70
2020/08/30 22:00:00.00	171.26	4.59	6.69	51.70
2020/08/30 23:00:00.00	218.96	4.59	7.22	51.70
最大值	377.11	11.96	8.05	51.70
最小值	14.35	3.17	6.53	51.70
平均值	144.33	5.72	7.15	51.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				