北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/08/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/08/31 00:00:00.00	209.04	4.72	7.31	51.70
2020/08/31 01:00:00.00	80.73	4.76	7.27	51.70
2020/08/31 02:00:00.00	84.17	5.58	7.06	51.70
2020/08/31 03:00:00.00	129.74	5.81	6.87	51.70
2020/08/31 04:00:00.00	143.19	9.19	6.70	51.70
2020/08/31 05:00:00.00	330.74	10.17	6.53	51.70
2020/08/31 06:00:00.00	346.20	12.52	6.36	51.70
2020/08/31 07:00:00.00	549.70	13.18	8.50	51.70
2020/08/31 08:00:00.00	541.31	11.99	9.07	51.70
2020/08/31 09:00:00.00	431.29	11.66	8.63	51.51
2020/08/31 10:00:00.00	407.75	6.71	7.56	58.42
2020/08/31 11:00:00.00	109.53	5.33	7.44	79.43
2020/08/31 12:00:00.00	104.61	4.90	7.42	100.00
2020/08/31 13:00:00.00	43.05	4.78	7.39	100.00
2020/08/31 14:00:00.00	44.04	5.07	7.38	100.00
2020/08/31 15:00:00.00	57.30	5.15	7.38	41.76
2020/08/31 16:00:00.00	58.06	5.15	7.37	20.34
2020/08/31 17:00:00.00	68.04	5.15	7.29	0.00
2020/08/31 18:00:00.00	69.95	5.28	7.40	3.52
2020/08/31 19:00:00.00	98.50	5.32	7.42	1.51
2020/08/31 20:00:00.00	94.86	5.76	7.50	0.29
2020/08/31 21:00:00.00	46.47	5.88	7.52	1.25
2020/08/31 22:00:00.00	46.01	5.16	7.54	6.06
2020/08/31 23:00:00.00	40.32	4.96	7.57	6.32
最大值	549.70	13.18	9.07	100.00
最小值	40.32	4.72	6.36	0.00
平均值	172.28	6.84	7.44	43.16
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				