北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/09/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/02 00:00:00.00	46.45	3.47	7.47	3.70
2020/09/02 01:00:00.00	43.54	3.45	7.47	5.00
2020/09/02 02:00:00.00	43.40	3.62	7.46	4.65
2020/09/02 03:00:00.00	41.59	3.67	7.46	4.37
2020/09/02 04:00:00.00	41.30	3.44	7.47	3.67
2020/09/02 05:00:00.00	37.39	3.32	7.47	3.78
2020/09/02 06:00:00.00	37.42	3.64	7.46	4.06
2020/09/02 07:00:00.00	37.88	3.72	7.45	3.62
2020/09/02 08:00:00.00	37.99	4.12	7.44	5.98
2020/09/02 09:00:00.00	39.54	4.23	7.47	6.73
2020/09/02 10:00:00.00	39.98	3.08	7.48	6.96
2020/09/02 11:00:00.00	46.47	2.76	7.48	7.03
2020/09/02 12:00:00.00	45.50	2.50	7.48	4.97
2020/09/02 13:00:00.00	33.19	2.43	7.47	5.46
2020/09/02 14:00:00.00	33.06	1.86	7.53	0.40
2020/09/02 15:00:00.00	31.34	1.70	7.48	5.28
2020/09/02 16:00:00.00	33.60	2.80	7.45	7.07
2020/09/02 17:00:00.00	64.14	3.10	7.44	7.24
2020/09/02 18:00:00.00	65.80	3.02	7.41	5.11
2020/09/02 19:00:00.00	88.15	3.00	7.31	2.87
2020/09/02 20:00:00.00	93.59	4.37	7.35	7.22
2020/09/02 21:00:00.00	162.34	4.77	7.36	7.34
2020/09/02 22:00:00.00	158.37	3.36	7.36	7.49
2020/09/02 23:00:00.00	106.02	2.95	7.35	7.52
最大值	162.34	4.77	7.53	7.52
最小值	31.34	1.70	7.31	0.40
平均值	58.67	3.27	7.44	5.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				