北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/09/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/03 00:00:00.00	105.17	2.77	7.36	7.44
2020/09/03 01:00:00.00	94.20	2.71	7.35	7.38
2020/09/03 02:00:00.00	94.06	2.69	7.34	6.70
2020/09/03 03:00:00.00	92.15	2.68	7.32	6.40
2020/09/03 04:00:00.00	92.30	2.87	7.30	6.21
2020/09/03 05:00:00.00	94.30	2.87	7.29	5.86
2020/09/03 06:00:00.00	93.81	3.04	7.29	5.82
2020/09/03 07:00:00.00	86.98	3.07	7.28	5.99
2020/09/03 08:00:00.00	86.59	3.24	7.22	2.55
2020/09/03 09:00:00.00	81.12	3.29	7.06	0.67
2020/09/03 10:00:00.00	81.12	3.29	7.02	0.01
2020/09/03 11:00:00.00	81.12	3.29	7.05	0.24
2020/09/03 12:00:00.00	81.12	3.29	6.99	0.61
2020/09/03 13:00:00.00	81.12	3.87	7.03	3.85
2020/09/03 14:00:00.00	81.12	4.97	7.35	6.70
2020/09/03 15:00:00.00	81.12	3.21	7.33	5.74
2020/09/03 16:00:00.00	155.46	2.83	7.30	5.65
2020/09/03 17:00:00.00	193.60	2.72	7.38	3.57
2020/09/03 18:00:00.00	192.58	2.28	7.46	2.73
2020/09/03 19:00:00.00	106.80	2.16	7.44	4.98
2020/09/03 20:00:00.00	106.27	2.19	7.40	5.14
2020/09/03 21:00:00.00	99.21	2.19	7.37	5.83
2020/09/03 22:00:00.00	99.63	2.39	7.36	7.78
2020/09/03 23:00:00.00	105.28	2.45	7.35	7.46
最大值	193.60	4.97	7.46	7.78
最小值	81.12	2.16	6.99	0.01
平均值	102.76	2.93	7.28	4.81
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				