北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/04 00:00:00.00	104.25		2.16	7.32	7.16
2020/09/04 01:00:00.00	90.19		2.08	7.30	6.78
2020/09/04 02:00:00.00	90.16		2.27	7.28	6.46
2020/09/04 03:00:00.00	89.69		2.32	7.27	6.51
2020/09/04 04:00:00.00	89.24		2.33	7.26	6.58
2020/09/04 05:00:00.00	83.28		2.29	7.25	6.63
2020/09/04 06:00:00.00	83.31		2.36	7.24	6.65
2020/09/04 07:00:00.00	83.70		2.37	7.23	6.69
2020/09/04 08:00:00.00	83.39		2.32	7.20	6.64
2020/09/04 09:00:00.00	78.64		2.30	7.20	8.79
2020/09/04 10:00:00.00	78.70		2.02	7.21	9.77
2020/09/04 11:00:00.00	79.49		1.95	7.19	7.08
2020/09/04 12:00:00.00	80.48		2.34	7.16	6.47
2020/09/04 13:00:00.00	95.00		2.45	7.05	2.13
2020/09/04 14:00:00.00	101.73		3.67	6.81	1.29
2020/09/04 15:00:00.00	202.80		4.01	6.59	1.31
2020/09/04 16:00:00.00	215.79		6.41	8.66	1.29
2020/09/04 17:00:00.00	416.65		7.10	8.36	0.47
2020/09/04 18:00:00.00	403.45		4.45	7.60	0.07
2020/09/04 19:00:00.00	196.23		3.69	7.36	7.31
2020/09/04 20:00:00.00	187.57		1.80	7.32	9.79
2020/09/04 21:00:00.00	64.65		1.26	7.33	9.44
2020/09/04 22:00:00.00	63.90		0.92	7.35	8.87
2020/09/04 23:00:00.00	53.02		0.82	7.35	8.76
最大值	416.65		7.10	8.66	9.79
最小值	53.02		0.82	6.59	0.07
平均值	129.80		2.74	7.33	5.96
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					