北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/06 00:00:00.00 | 219.81 | 1.34 | 7.17 | 5.34 |
| 2020/09/06 01:00:00.00 | 97.36 | 1.11 | 7.02 | 2.62 |
| 2020/09/06 02:00:00.00 | 99.16 | 1.20 | 6.85 | 1.82 |
| 2020/09/06 03:00:00.00 | 122.81 | 1.22 | 6.67 | 1.69 |
| 2020/09/06 04:00:00.00 | 126.04 | 1.49 | 6.93 | 1.23 |
| 2020/09/06 05:00:00.00 | 169.85 | 1.54 | 7.63 | 1.19 |
| 2020/09/06 06:00:00.00 | 172.61 | 1.93 | 7.18 | 6.90 |
| 2020/09/06 07:00:00.00 | 211.49 | 2.03 | 7.29 | 7.51 |
| 2020/09/06 08:00:00.00 | 201.09 | 1.22 | 7.32 | 8.08 |
| 2020/09/06 09:00:00.00 | 58.84 | 1.00 | 7.34 | 6.04 |
| 2020/09/06 10:00:00.00 | 58.50 | 1.00 | 7.28 | 3.14 |
| 2020/09/06 11:00:00.00 | 54.12 | 1.00 | 6.98 | 0.43 |
| 2020/09/06 12:00:00.00 | 61.78 | 2.18 | 7.43 | 0.28 |
| 2020/09/06 13:00:00.00 | 168.58 | 2.50 | 7.29 | 0.13 |
| 2020/09/06 14:00:00.00 | 170.89 | 3.25 | 7.24 | 0.00 |
| 2020/09/06 15:00:00.00 | 204.24 | 3.46 | 7.21 | 0.00 |
| 2020/09/06 16:00:00.00 | 203.81 | 3.20 | 7.36 | 0.38 |
| 2020/09/06 17:00:00.00 | 197.92 | 3.13 | 7.34 | 0.14 |
| 2020/09/06 18:00:00.00 | 189.26 | 2.04 | 7.21 | 0.14 |
| 2020/09/06 19:00:00.00 | 72.32 | 1.74 | 7.08 | 0.22 |
| 2020/09/06 20:00:00.00 | 80.88 | 3.12 | 6.96 | 0.20 |
| 2020/09/06 21:00:00.00 | 198.08 | 3.52 | 7.50 | 0.45 |
| 2020/09/06 22:00:00.00 | 203.94 | 4.67 | 7.22 | 3.84 |
| 2020/09/06 23:00:00.00 | 286.25 | 4.99 | 7.12 | 2.03 |
| **最大值** | 286.25 | 4.99 | 7.63 | 8.08 |
| **最小值** | 54.12 | 1.00 | 6.67 | 0.00 |
| **平均值** | 151.23 | 2.25 | 7.19 | 2.24 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |