北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/07 00:00:00.00	276.12	2.89	7.07	1.31
2020/09/07 01:00:00.00	130.90	2.28	6.93	0.79
2020/09/07 02:00:00.00	135.53	2.95	7.39	1.14
2020/09/07 03:00:00.00	200.87	3.15	7.20	4.90
2020/09/07 04:00:00.00	191.12	1.75	7.24	3.62
2020/09/07 05:00:00.00	58.92	1.33	7.29	5.64
2020/09/07 06:00:00.00	58.26	1.20	7.21	4.18
2020/09/07 07:00:00.00	48.89	1.15	7.30	4.94
2020/09/07 08:00:00.00	49.92	1.25	7.25	2.13
2020/09/07 09:00:00.00	63.98	1.28	7.30	6.53
2020/09/07 10:00:00.00	63.32	1.26	7.24	3.46
2020/09/07 11:00:00.00	53.95	1.26	7.16	4.98
2020/09/07 12:00:00.00	53.95	1.33	7.31	6.84
2020/09/07 13:00:00.00	53.95	1.35	7.35	6.68
2020/09/07 14:00:00.00	53.20	1.22	7.41	1.03
2020/09/07 15:00:00.00	42.74	1.18	7.42	0.06
2020/09/07 16:00:00.00	43.33	1.36	7.34	0.14
2020/09/07 17:00:00.00	51.42	1.41	7.19	0.15
2020/09/07 18:00:00.00	56.70	3.62	7.06	0.19
2020/09/07 19:00:00.00	129.05	4.26	6.94	0.21
2020/09/07 20:00:00.00	134.58	6.41	7.03	0.04
2020/09/07 21:00:00.00	207.95	7.02	6.93	11.70
2020/09/07 22:00:00.00	195.26	2.06	6.82	16.50
2020/09/07 23:00:00.00	19.22	0.64	6.79	14.24
最大值	276.12	7.02	7.42	16.50
最小值	19.22	0.64	6.79	0.04
平均值	98.88	2.23	7.17	4.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				