北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/08 00:00:00.00	20.29	0.61	6.76	1.10
2020/09/08 01:00:00.00	35.23	0.60	7.28	0.08
2020/09/08 02:00:00.00	39.15	2.04	7.25	0.22
2020/09/08 03:00:00.00	94.41	2.45	7.12	0.25
2020/09/08 04:00:00.00	96.81	4.40	7.00	0.28
2020/09/08 05:00:00.00	129.98	4.87	6.90	0.22
2020/09/08 06:00:00.00	132.48	6.80	6.84	0.19
2020/09/08 07:00:00.00	164.28	7.32	6.80	0.58
2020/09/08 08:00:00.00	163.05	7.24	6.88	0.23
2020/09/08 09:00:00.00	144.39	7.22	7.20	0.18
2020/09/08 10:00:00.00	138.78	3.43	7.15	0.39
2020/09/08 11:00:00.00	51.50	2.39	6.99	0.46
2020/09/08 12:00:00.00	55.07	4.91	6.89	0.36
2020/09/08 13:00:00.00	107.64	5.61	6.83	0.34
2020/09/08 14:00:00.00	109.63	7.32	6.78	0.27
2020/09/08 15:00:00.00	139.76	7.80	6.80	0.06
2020/09/08 16:00:00.00	141.30	9.25	6.92	0.01
2020/09/08 17:00:00.00	164.03	9.66	7.20	0.00
2020/09/08 18:00:00.00	154.42	3.13	7.40	0.00
2020/09/08 19:00:00.00	22.93	1.26	7.40	0.00
2020/09/08 20:00:00.00	24.06	2.13	7.40	0.00
2020/09/08 21:00:00.00	41.05	2.38	7.45	0.00
2020/09/08 22:00:00.00	40.84	2.43	7.51	0.00
2020/09/08 23:00:00.00	37.59	2.45	7.56	0.00

最大值	164.28	9.66	7.56	1.10
最小值	20.29	0.60	6.76	0.00
平均值	93.69	4.49	7.10	0.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				