北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/09 00:00:00.00	37.22	2.49	7.62	0.01
2020/09/09 01:00:00.00	31.86	2.50	7.67	0.02
2020/09/09 02:00:00.00	31.79	2.42	7.72	0.03
2020/09/09 03:00:00.00	30.68	2.39	7.76	0.06
2020/09/09 04:00:00.00	30.50	2.32	7.79	0.06
2020/09/09 05:00:00.00	27.82	2.26	7.82	0.06
2020/09/09 06:00:00.00	27.73	2.20	7.85	0.05
2020/09/09 07:00:00.00	26.47	2.17	7.87	0.00
2020/09/09 08:00:00.00	26.35	2.14	7.90	0.00
2020/09/09 09:00:00.00	24.78	2.13	7.91	0.01
2020/09/09 10:00:00.00	24.81	2.19	7.74	0.27
2020/09/09 11:00:00.00	25.20	2.21	7.44	5.09
2020/09/09 12:00:00.00	25.20	2.06	7.43	7.12
2020/09/09 13:00:00.00	25.20	2.02	7.47	7.02
2020/09/09 14:00:00.00	25.20	1.47	7.53	1.33
2020/09/09 15:00:00.00	25.20	1.32	7.60	0.43
2020/09/09 16:00:00.00	25.45	1.52	7.66	0.03
2020/09/09 17:00:00.00	29.00	1.57	7.61	3.60
2020/09/09 18:00:00.00	28.70	1.37	7.54	5.89
2020/09/09 19:00:00.00	24.19	1.32	7.54	6.60
2020/09/09 20:00:00.00	24.05	1.15	7.56	7.28
2020/09/09 21:00:00.00	22.00	1.11	7.57	7.52
2020/09/09 22:00:00.00	21.93	0.93	7.59	6.65
2020/09/09 23:00:00.00	20.82	0.88	7.59	5.41
最大值	37.22	2.50	7.91	7.52
最小值	20.82	0.88	7.43	0.00
平均值	26.76	1.84	7.66	2.69
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				